



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA LEȚCANI
CONSILIUL LOCAL

Telefon (004) 0232 - 296.770; Telefon/Fax:(004) 0232 - 296.770; Cod fiscal 4540488; Cod poștal 707280 Email: primaria.letcani@yahoo.ro

HOTARAREA nr. 80

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii:

**" ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL BOGONOS ȘI ÎNFIINȚARE REȚEA DE
CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN SATELE COGEASCA ȘI CUȚUTENI, COMUNA
LEȚCANI "**

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEȚCANI, legal constituit, întrunit la
lucrările ședinței ordinare din data de 31 octombrie 2017

Având în vedere:

- Nota de fundamentare și proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian privind oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL 2017-2020 (etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală instituită prin art. III din O.U.G. nr. 6/2017) în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

- referatul nr. 8817/31.10.2017 al compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Lețcani;
- prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;

examinand prevederile legale specifice in materie, respective:

- a) prevederile art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu și alin.(4) lit. “a” și ”d” și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale;
- c) prevederile art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală,
- d) prevederile art.5 lit.e), art.6 alin.(4) și art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013;

In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii " ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL BOGONOS ȘI ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN SATELE COGEASCA ȘI CUCUTENI, COMUNA LEȚCANI "

I. Indicatori economici:

TOTAL 7.925.793,00 lei (inclusiv TVA),

din care:

C+M 5.634.942,00 lei (inclusiv TVA),

II. Indicatori tehnici:**Tabel - Caracteristici statii de pompare ape uzate**

Denumire SPAU	Amplasament (localitate)	Caracteristici constructive		Caracteristici electropompe		Caracteristici conducta de refulare	
		Diametrul interior (m)	Adancime (m)	Debitul pompat (l/sec)	Inaltimea de pompare (mCa)	Diametru (mm)	Lungime (m)
SPAU 1 Cogeasca	Cogeasca	2.50	5.00	8.26	61	125x7.4	1712
SPAU 2 Cogeasca		2.00	5.50	6.80	22	110x6.6	480
SPAU 3 Cogeasca		1.50	5.50	5.35	28	90x5.4	504
SPAU 4 Cogeasca		2.00	4.50	4.37	25	90x5.4	1809
SPAU 5 Cogeasca		2.00	6.00	3.88	12	90x5.4	393
SPAU 1 Cucuteni	Cucuteni	1.50	5.50	3.60	45	90x5.4	2329
SPAU 2 Cucuteni		1.50	5.50	3.60	18	90x5.4	560
SPAU 1 Bogonos	Bogonos	2.00	6.00	4.47	13	90x5.4	259
SPAU 2 Bogonos		1.50	5.00	3.60	22	90x5.4	633
SPAU 3 Bogonos		1.50	5.00	3.60	16	90x5.4	285
SPAU 4 Bogonos		1.50	5.00	3.60	14	90x5.4	347

Tabel centralizator al rețelei de canalizare prin pompare proiectate

CENTRALIZATOR LUNGIMI PE DIAMETRE [m]					
Nr. Crt.	Sat	Denumire colector	Lungime/ Diametru conducta		
			De 90 mm	De 110mm	De 125mm
1	COGEASCA	Conducta de refulare CR1, PEHD PE 100 Pn10			1712
2		Conducta de refulare CR2, PEHD PE 100 Pn10		480	
3		Conducta de refulare CR3, PEHD PE 100 Pn10	504		
4		Conducta de refulare CR4, PEHD PE 100 Pn10	1809		
5		Conducta de refulare	393		

TOTAL PE DIAMETRE LOCALITATEA COGEASCA			2706	480	14712
TOTAL LOCALITATEA COGEASCA			4898		
11	CUCUTENI	Conducta de refulare CR1, PEHD PE 100 Pn10	2329		
12		Conducta de refulare CR2, PEHD PE 100 Pn10	560		
TOTAL PE DIAMETRE LOCALITATEA CUCUTENI			2889		
TOTAL LOCALITATEA CUCUTENI			2889		
16	BOGONOS	Conducta de refulare CR1, PEHD PE 100 Pn10	259		
17		Conducta de refulare CR2, PEHD PE 100 Pn10	633		
18		Conducta de refulare CR3, PEHD PE 100 Pn10	285		
19		Conducta de refulare CR4, PEHD PE 100 Pn10	347		
TOTAL PE DIAMETRE LOCALITATEA BOGONOS			1524		
TOTAL LOCALITATEA BOGONOS			1524		
TOTAL GENERAL PE DIAMETRE			7119	480	1712
TOTAL GENERAL			9311		

Durata de execuție 24 luni

Art.2 Primarul comunei, domnul Turcu Stelian, compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice, structura de urbanism și compartimentul financiar contabil din cadrul Primăriei Lețcani, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Secretarul comunei va inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului, viceprimarului, compartimentelor si celorlalte persoane vizate și Instituției Prefectului Județului Iași.

O copie a prezentei hotărâri va fi afișată la sediul consiliului local pentru a fi adusă la cunoștință publică.

Data astăzi: 31.10.2017

Președintele ședinței,
Babă Costică



Contrasemnează,
Secretar,

Irimita Vali Claudia

Vizat CFP,

Dram Ana